

[illegible][illegible]

DOCIEPLENIE POZIOME WNEKI BALKONOWEJ

25 12

OD WEWNĄTRZ:

ISTNIEJĄCY STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU

STYROPIAN O WSP. $\lambda=0,032$ [W/mK] GR. 12cm

ZBROJENIE ZA POMOCĄ SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO

TYNK MINERALNY ZEWNĘTRZNY

PRZEGRODA ZEWNĘTRZNA WARSTWOWA ($U_0=0,234$ W/m²K)

OD WEWNĄTRZ:

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA - CEGŁA PEŁNA GR. 25cm

ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU

STYROPIAN O WSPÓŁCZYNNIKU $\lambda=0,032$ [W/mK] GR. 12cm

(W PROJEKCIE PRZYJĘTO TERMINIŁ FASADA 032)

ZBROJENIE ZA POMOCĄ SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO

TYNK MINERALNY ZEWNĘTRZNY O GRANULACJI 1,5mm

MAŁOWANIE FARBĄ SILIKATOWĄ KOLOR WG RYS. ELEWACJI

USUPEŁNIENIE GÓRNE STYROPIAN 2cm

PANEL PEŁNY

USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH

2%

110

90

9

DODATKOWA PORĘCZ Ø 5cm

MOCOWANA W ŚCIANACH BOCZNYCH

PORĘCZ Ø 5cm MOCOWANA W ŚCIANACH BOCZNYCH

ISTNIEJĄCE BALIUSTRADY ZEWNĘTRZNE

NALEŻY ZDEMONTOWAĆ, NASTĘPNIE

USUNĄĆ RDZĘ ORAZ WARSTWĘ STAREJ FARBY

NAŁOŻYĆ WARSTWĘ FARBY PODKŁADOWEJ ANTYKOROZYJNEJ,

PO CZYM POMALOWAĆ FARBĄ ZEWNĘTRZNĄ I ZAMONTOWAĆ

PONÓWNIĘ ZGODNIE Z PROJEKTOWANĄ WYSOKOŚCIĄ

KOLCE ZAWBEZPIECZAJĄCE PRZECIW PTAKOM

ZAWIĘCIE POSADZKI

OBRÓBKA BLACHARSKA

DOCIEPLENIE CZŁOWE PŁYTY

STYROPIAN 12cm

TYNK MINERALNY ZEWNĘTRZNY

POSADZKA Z POWŁOKI POLIURETANOWEJ	
WYLEWKA BETONOWA 6-2cm (SPADEK 2%)	
SAMOPRZYLEPNA MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA NP. CETBIT	
STYROPIAN O WSPŁĘCZYNNIKU $\lambda=0,032$ [W/mK]	GR. 2cm
PAROIZOLACJA -FOLIA POLIETYLENOWA	
ISTNIEJĄCA PŁYTA BALKONOWA	
ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU	
STYROPIAN O WSPŁĘCZYNNIKU $\lambda=0,032$ [W/mK]	GR. 12cm
(W PROJEKCIE PRZYJĘTO TERMINEM FASADA 032	
ZBROJENIE ZA POMOCĄ SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
TYNK MINERALNY ZEWNĘTRZNY O GRANULACJI 1,5mm	
MALOWANIE FARBĄ SILIKATOWĄ KOLOR WG RYS. ELEWACJI	

	AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA		
	HG ATELIER UL. WIEDEŃSKA 106 TEL. (0212) 637 74 - 69 http://www.hgatelier.com.pl		
OBIEKT	BUDYNKE MIESZKAŁNYE WIELORODZINNYE OS. NA SKARPIE 60 KRAKÓW		
INWESTOR	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków		
TEMAT	PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH		
TYTUŁ RYS.	DETAL E ARCHITEKTONICZNE		
AUTORIZACJA OPRACOWANIA:		PODPIS	
mgr inż. arch. MAREK MAWSZCZYŃ NR:ewjd. upr. 311/2000 mgr inż. arch. SZYMON KOŁOŚ			
LICENCJOWNY PROGRAM CAD DLA HG ATELIER NR:ARSO-CSOG-2KY1-1CWV			
SKALA	1:25	DATA	WRZEŚNIE 2015
			NUMER RYSUNKU: 17