



Warszawa, dn. 07.06.2016 r.

Nasz znak: DT: TT-403-322/420642/BT

Duda Jolanta Duda Architektki

ul. Konopnickiej 23

32-500 Chrzanów

Dotyczy: wstępnej akceptacji dla dźwigu osobowego

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 20 maja 2016 r. Urząd Dozoru Technicznego uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią § 20 ust.1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 2198, z późn. zm.) wstępnie akceptuje zastosowanie innych odpowiednich środków pozwalających na uniknięcie ryzyka zgniecenia osób znajdujących się poza kabiną, gdy kabina znajduje się w jednym z położań krańcowych.

Urząd Dozoru Technicznego wydając wstępną akceptację na zainstalowanie dźwigu o napędzie elektrycznym w budynku zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Wysłouchów 43, który nie spełnia wymagań normy PN-EN 81-20 lub PN-EN 81-1 dotyczących stref bezpieczeństwa informuje, że zastosowane przez instalatora środki, pozwalające na stworzenie tymczasowych stref bezpieczeństwa, powinny odpowiadać poziomowi bezpieczeństwa opisanemu w normie PN-EN 81-21+A1 lub innym równoważnym rozwiązaniom technicznym. Weryfikacja rozwiązań technicznych pozwalających na uniknięcie ww. ryzyka będzie przeprowadzona w ramach procedury oceny zgodności dźwigu zgodnie wymaganiami dyrektywy 95/16/WE lub 2014/33/UE.

Kopię niniejszego dokumentu należy:

1. przekazać instalatorowi przeprowadzającemu ocenę zgodności dźwigu,
2. dołączyć do dokumentacji dźwigu składanej do organu właściwej jednostki dozoru technicznego wraz z wnioskiem o jego zarejestrowanie.

WYDZIAŁ URZĄDZEŃ
TRANSPORTU BLISKIEGO
KIEROWNIK

Adam Krasowski

K/o:

- Duda Joanna Duda Architektki, ul. Wrocławska 36/3, 30-011 Kraków;
- UDT O/Kraków, ul. Rydla 50, 30-087 Kraków;
- UDT, DF:FR;
- UDT, DT:TT – a/a.

