



Znak sprawy: RMW/51/169/2015

Numer pisma: RMW/382/11632/PN/2017

Odpowiedź przygotowała: K. Piękoś

Kraków, dnia 21.11.2017 r.



Pan Władysław Lisowski
lisowski73@wp.pl



Dotyczy:

Odstępstwa od warunków technicznych w zakresie zmiany wymiarów drzwi wejściowych do węzła dla budynku przy ul. Długiej 72, działka nr 102, obręb 116 Śródmieście.




Odpowiadając na Pana pismo informujemy, że niniejszym aktualizujemy warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Długiej 72, określone pismami nr: RMW/292/887/2016 z dnia 17.02.2016 r.; RMW/669/2016 z dnia 08.03.2016 r.; RMW/3179/9177/PN/2017 z dnia 20.09.2017 r.; RMW/3281/9509/PN/2017 z dnia 18.10.2017 r.; RMW/3339/9853/PN/2017 z dnia 26.10.2017 r.

Dodatkowo informujemy że dopuszczamy odstępstwo od wytycznych w zakresie zmiany wymiarów drzwi do pomieszczenia węzła ciepłego z wymiaru 80x200cm na 90x190cm, ze względu na brak możliwości wykonania normatywnych schodów zewnętrznych w obrysie podwórka oraz infrastrukturę podziemia.

Pozostałe wytyczne oraz termin obowiązywania warunków technicznych wraz z niniejszą aktualizacją pozostają bez zmian.

W dalszej korespondencji dotyczącej powyższego tematu prosimy powoływać się na znak sprawy **RMW/51/169/2015**.

CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZKI

zecha

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x PN
1 x IPP
1 x RMW a/a.

