



Znak sprawy: RMW/51/169/2015

Numer pisma: RMW/3339/9853/PN/2017

Odpowiedź przygotowała: K. Piękoś

Kraków, dnia 26.10.2017 r.



Pan Władysław Lisowski
lisowski73@wp.pl



Dotyczy:

Odstępstwa od warunków technicznych w zakresie zmiany oporów hydraulicznych dla budynku przy ul. Długiej 72, działka nr 102, obręb 116 Śródmieście.



Odpowiadając na Pana pismo informujemy, że niniejszym aktualizujemy warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Długiej 72, określone pismami nr: RMW/292/887/2016 z dnia 17.02.2016 r.; RMW/669/2016 z dnia 08.03.2016 r.; RMW/3179/9177/PN/2017 z dnia 20.09.2017 r.; RMW/3281/9509/PN/2017 z dnia 18.10.2017 r.

Dodatkowo informujemy że dopuszczamy odstępstwo od wytycznych w zakresie zwiększonych oporów hydraulicznych instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania do wartości 120,2 kPa, zgodnie z przedstawioną przez Państwa kartą obiektu sieciowego, pod poniższymi warunkami:

- należy dobrać pompę oraz pozostałe urządzenia zgodne z typoszeregiem MPEC S.A.;
- w przypadku niedotrzymania ww. zaleceń dotyczących urządzeń, węzeł cieplny będzie stanowił własność Odbiorcy i należy wykonać go staraniem i na koszt Inwestora.

Pozostałe wytyczne oraz termin obowiązywania warunków technicznych wraz z niniejszą aktualizacją pozostają bez zmian.

W dalszej korespondencji dotyczącej powyższego tematu prosimy powoływać się na

znak sprawy **RMW/51/169/2015**
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. ROZWOJU

mgr inż. Witold Warzecha

Otrzymują:
☒ x Adresat
1 x RMW a/a.