

Wyniki SZE

Bilans cieplny budynku

Zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym	553027 kWh
Zyski od nasłonecznienia	41289 kWh
Wewnętrzne zyski ciepła	17263 kWh

Własności budynku

Wskaźnik cieplny budynku - powierzchniowy	73,5 W/m ²
Wskaźnik cieplny budynku - kubaturowy	23,4 W/m ³
Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło (powierzchniowy)	135 kWh/m ²
Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło (objętościowy)	42,97 kWh/m ³
Współczynnik A/V	0,457 m ⁻¹

Bilans cieplny budynku w sezonie grzewczym

Miesiąc	Qsz [kWh]	Qprz.n. [kWh]	Qg [kWh]	Qsw [kWh]	Qw [kWh]	Qint [kWh]	Qs [kWh]	γ [-]	Qh [kWh]
Styczeń	48863,9	6636,2	3251,8	11971,9	33912,5	-2410,6	-3289,4	0,054	98936,4
Luty	46835,1	6360,7	3116,8	10813,3	32504,4	-2177,3	-4101,7	0,063	93351,6
Marzec	38516,5	5230,9	2563,2	11971,9	26731,2	-2410,6	-7254,8	0,114	75351,9
Kwiecień	25925,3	3520,9	1725,3	11585,7	17992,6	-2332,8	-10271,7	0,207	48180,8
Maj	2429,4	329,9	161,7	1930,9	1686,1	-388,8	-2266,5	0,406	3946,1
Czerwiec	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Lipiec	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Sierpień	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Wrzesień	2281,1	309,8	151,8	1930,9	1583,1	-388,8	-1475,7	0,298	4409,3
Październik	24490	3326	1629,8	11971,9	16996,6	-2410,6	-5898,1	0,142	50112
Listopad	40166,8	5455,1	2673	11585,7	27876,6	-2332,8	-3604,8	0,068	81819,9
Grudzień	47714,2	6480,1	3175,3	11971,9	33114,5	-2410,6	-3126,7	0,054	96918,8
Podsumowanie	277222,2	37649,6	18448,7	85734	192398	-17262,7	-41289,4	0,096	553026,9