



LEGENDA:

miska ustępowa

pisuar

umywalka

kabina prysznicowa

piec ogrzewczy stały

piec ogrzewczy na paliwo płynne

Legenda

- zasilanie c.o.
- powrót c.o.
- zimna woda

Uwaga!
Rurociągi c.o. prowadzone w posadzce pom. węzła ciepłego, należy położyć przed wykonaniem posadzki.

		BiURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE "INPRO" Spółka z o.o.	
Projektował	mgr inż. Władysław Lisowski	Wykonał	mgr inż. Stanisław Rusek
Opracował		Podpis	
Sprawdził	mgr inż. Agnieszka David	Podpis	
Kier. Prac.	Stanisław Rusek	Podpis	
Nr uprawnień i specjalność		Data	
		10.2017	
Upr. BPP inż. sanit.		10.2017	
Inwestor: Gmina Mięka Kraków		Pracownia	
Adres inwestycji: 31-404 Kraków, pl. Marysi Skowron 3-4		TW2	
Nazwa: Projekt budowlany / wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Długiej 72		PBW	
Branża: Budownictwo		Skala	
Nazwa rysunku: Rzut planu		1:100	
Nr rys.		J.1572-2	