LEGENDA

- Plafoniera hermetyczna LED IP 65 np. MODENA
- Naświetlacz LED 30W
- Sygnalizator optyczno- akustyczny alarmu
- Puszka probiercza montaz 1,2 m od poziomu terenu
- Przewód odprowadzający Bednarka FeZn 30x4 - połączenie z otokiem poprzez spawanie
- Przewód odprowadzający Drut Al lub FeZn fi 8 - połączenie z instalacja odgromową zacisk skręcany
- Klimatyzator
- SL Szafka ladowania karatek

Schemat montażu drutu odgromowego w rurze odgromowej w warstwie ocieplenia



BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW					B.V. F.K STUDIO
Inwestor	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319, Kraków				
Obiekt i adres	Kraków, ul. Rusznikarska 17				
Temat	Projekt ocieplenia i remontu elewacji bydynku przychodni: ul. Rusznikarska 17 w Krakowie - Instalacja oświetlenia zewn. i odgromowa		Branża	Elektryczna	
Treść rysunku	Elewacja tylna	Nr uprawnień	Podpis	Data	01.2016
Autor opracowania	mgr inż. Rafał Góra	MAP/0315/POOE/13		Skala	1:100
				Nr Rys.	E2