




- LEGENDA
- Plafoniera hermetyczna LED IP 65 np. MODENA
 - Naświetlacz LED 30W
 - Sygnalizator optyczno- akustyczny alarmu
 - Puszka probiercza montaz 1,2 m od poziomu terenu
 - Przewód odprowadzający Bednarka FeZn 30x4
 - połączenie z otokiem poprzez spawanie
 - Przewód odprowadzający Drut Al lub FeZn fi 8
 - połączenie z instalacją odgromową zacisk skręcany
 - Klimatyzator
 - Istniejące Skrzynka ładowania karettek



BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW					B.V. F.K STUDIO	
Inwestor	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319, Kraków					
Obiekt i adres	Kraków, ul. Rusznikarska 17					
Temat	Projekt ocieplenia i remontu elewacji budynku przychodni: ul. Rusznikarska 17 w Krakowie - Instalacja oświetlenia zewn. i odgromowa			Branża	Elektryczna	
Treść rysunku	Elewacja boczna 2	Nr uprawnień	Podpis	Data	01.2016	
Autor opracowania	mgr inż. Rafał Góra	MAP/0315/POOE/13		Skala	1:100	
				Nr Rys.	E4	