




LEGENDA

- Proj. wymiana na Plafonierę hermetyczna LED IP 65 np. MODENA
- Proj. Naświetlacz LED
- Proj. wymiana oprawy z wysięgnikiem na Oprawa uliczna LED 80W 6800lm 5800K 230V IP65
- Istniejący Sygnalizator optyczno- akustyczny alarmu
- Proj. Puszka probiercza montaz 1,2 m od poziomu terenu
- Proj.Przewód odprowadzający Bednarka FeZn 30x4 w rurze 40/30 – połączenie z otokiem poprzez spawanie
- Proj.Przewód odprowadzający Drut Al lub FeZn fi 8 w rurze 20/14 – połączenie z instalacją odgromową zacisk skręcany
- Istniejący Klimatyzator- demontaż i ponowny montaż

Schemat montażu drutu odgromowego w rurze odgromowej w warstwie ocieplenia



Wykonana dokumentacja jest zgodna ze stanem istniejącym w dniu **14 września 2013 roku**

Inwentaryzacje wykonano w dniach 1-13 września 2013 r.

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW						B.V. F.K STUDIO	
Inwestor	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319, Kraków						
Obiekt i adres	Kraków, os. Piastów 40						
Temat	Projekt ocieplenia i remontu elewacji budynku przychodni: os. Piastów 40 w Krakowie - Instalacja oświetlenia zewn. i odgromowa				Branża	Elektryczna	
Treść rysunku	Elewacja boczna 2	Nr uprawnień	Podpis		Data	01.2016	
Autor opracowania	mgr inż. Rafał Góra	MAP/0315/POOE/13			Skala	1:100	
					Nr Rys.	E4	