

ZK_1




ZK_2

ZK_3

Wykonana dokumentacja jest zgodna ze stanem istniejącym w dniu **14 września 2013 roku**

Inwentaryzacje wykonano w dniach 1-13 września 2013 r.

LEGENDA

-  maszt odgromowy AH Hardt H=2000, nr kat. 27201
-  drut Ø8 prowadzony na uchwytych AH 12140
-  **ZK_1** drut Ø8 w rurach odgromowych AH 36010 w warstwie ocieplenia do złącza kontrolnego AH 03051 w puszcze probierczej 30020, uziomy wbijane H=3m

ZK_1

ZK_4

ZK_5

ZK_6

ZK_1

ZK_1

ZK_1

ZK_1

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. RÓZRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW

Inwestor Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie,
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319, Kraków

Obiekt i adres Kraków, os. Piastów 40

Temat Projekt ocieplenia i remontu elewacji budynku przychodni:
os. Piastów 40 w Krakowie
- Instalacja oświetlenia zewn. i odgromowa

Treść rysunku	Rzut dachu	Nr uprawnień	Podpis	Data	01.2016
Autor opracowania	mgr inż. Rafał Góra	MAP/0315/POOE/13		Skala	1:100
				Nr Rys.	E5

B.V.
F.K.

STUDIO