

wyprowadzenie do czujnik temp.
zewnętrznej zlokalizować 2,5 do 3m
nad poziomem pozostawiając
zapasu ok. 0,2m.

proj. LIYCY 2x1
RKLF 18 p.t.

proj. YDY 3x4,0mm²
RKLF 23 p.t.

Tablica Licznikowa
Administracyjna TAL
istn. złącze kablowe -
wyłącznik główny budynku

BIURO PROJEKTÓW		ŁUKASZ GOLDYŃ 3E SYSTEM		www.trzye.pl biuro@trzye.pl	ŁUKASZ GOLDYŃ 3E SYSTEM 30-725 KRAKÓW, UL. ŁANOWA 22	DATA
INWESTOR		ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE		OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY	03.2017
ADRES		31-319 KRAKÓW, ul. BOLESŁAWA CZERWIŃSKIEGO 16		ADRES	KRAKÓW, UL. KRZEMIONKI 3	SKALA 1:50
		inż. Stanisław Stolina MAP/0063/PWOE/12		TEMAT	ZASILANIE WYMIENNIKOWNI	
				TYTUŁ RYS.	RZUT PARTERU	NR. RYS. 2