

DETAL V
DETAL OCIEPLENIA NADPROŻA OKIENNEGO
(DETAL OKNA BEZ KRATY)
PRZEKRÓJ PIONOWY

ZAPRAWA Z CIENKOWARSTWOWEGO
TYNKU AKRYLOWEGO STRUKTURALNEGO
BARWIONEGO W MASIE, FAKTURA "BARANEK"
(ziarnistość 1,5mm), w obrębie cokołu-tynk żywiczny

-preparat gruntujący hydrofobizujący

-siatka z włókna szklanego zatopiona

Gramatura - 165 g/m², Rozmiar oczek 4x4 mm
w zaprawie klejowej

zaprawa klejowa 2w1 -2 warstwy kleju

o grubości min. 3mmx2mm

-zaprawa klejowa o podwyższonej paroprzepuszczalności oraz przyczepności

LISTWA NAROŻNA Z SIATKĄ

SIATKA Z WŁOKNA SZKLANEGO

PROFIL OKAPNIKOWY ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

CEGLA PEŁNA

PŁYTA STYROPIANOWA EPS 70-040 $\lambda = 0,040$ W/-3CM

ISTNIEJĄCE OKNO


-ISTNIEJĄCE OKNO Z PCV

KRAWĘDZIE PŁYT
NIE POKRYWAJĄ SIĘ Z
KRAWĘDZIAMI OTWORÓW OKIENNYCH


WZMOCNIENIE NAROŻNIKÓW OKIENNYCH

PŁYTY STYROPIANOWE

- mechaniczne oczyszczenie oraz zmycie podłoża
- gruntowanie impregnatem grzybobójczym
- zaprawa klejąca o podwyższonej paroprzepuszczalności oraz przyczepności
- styropian EPS 70-040 $\lambda = 0,040$ W/- 17 cm
- mocowanie także kołkami (min. 5 kołków na m², zaś przy narożnikach budynku 8 kołków/m²)
- siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej, klej o zwiększonej wod i mrozoodporności-3mm
- preparat gruntujący hydrofobizujący
- zaprawa z cienkowarstwowego tynku akrylowego strukturalnego barwionego w masie (ziarnistość 2 mm), w obrębie cokołu tynk żywiczny, zawartości substancji stałych min. 80%



NAROŻNIK OKNA -A



KOLEJNOŚĆ UKŁADANIA SIATEK Z WŁÓKNA SZKLANEGO:

- 1 SIATKA DIAGONALNA UKŁADANA PRZY NAROŻACH OKIENNYCH (POD KĄTEM 45 ST.) O WYM 20X30CM
- 2 SIATKA UKŁADANA WZDŁUŻ KRAWĘDZI OTWORÓW
- 3 SIATKA UKŁADANA W NAROŻACH OTWORÓW

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu
4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. RÓŻYŃSKA 20/12 31-419 KRAKÓW

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. RÓŻYŃSKA 20/12 31-419 KRAKÓW					B.V. F.K	
Inwestor		Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319, Kraków				
Obiekt i adres					STUDIO	
Temat						
					Branża	
					Architektura	
Treść rysunku		DETAL V OCIEPLENIA PRZEGRODY ZEWNĘTRZNEJ PRZY OKNIE, PRZEKRÓJ POZIOMY		Nr uprawnień	Podpis	Data
Autor opracowania		mgr inż.arch. Barbara Filipowska		MPO1A/021/2011		03/2016
						Skala
						1:10
						Nr Rys.
						16