

**DETAL V
DETAL OCIEPLENIA NADPROŻA OKIENNEGO
(DETAL OKNA BEZ KRATY)
PRZĘKÓJ PIONOWY**

**ZAPRAWA Z CIENKOWARSTWOWEGO
TYNKU AKRYLOWEGO STRUKTURALNEGO
BARWIONEGO W MASIE, FAKTURA "BARANEK"
(ziarnistość 1,5mm), w obrębie cokołu-tynk żywiczny**

-preparat gruntujący hydrofobizujący

-siatka z włókna szklanego zatopiona

**Gramatura - 165 g/m2, Rozmiar oczek 4x4 mm
w zaprawie klejowej**

zaprawa klejowa 2w1 -2 warstwy kleju

o grubości min. 3mm

-zaprawa klejowa o podwyższonej paroprzepuszczalności oraz przyczepności

LISTWA NAROŻNA Z SIATKĄ

SIATKA Z WŁOKNA SZKLANEGO

PROFIL OKAPNIKOWY ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

CEGLA PEŁNA

PŁYTA STYROPIANOWA EPS 70-040 $\lambda = 0,040$ W/-3CM

ISTNIEJĄCE OKNO


-ISTNIEJĄCE OKNO Z PCV

**KRAWĘDZIE PŁYT
NIE POKRYWAJĄ SIĘ Z
KRAWĘDZIAMI OTWORÓW OKIENNYCH**


WZMOCNIENIE NAROŻNIKÓW OKIENNYCH

PŁYTY STYROPIANOWE

- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU:**
- mechaniczne oczyszczenie oraz zmycie podłoża
 - gruntowanie impregnatem grzybobójczym
 - zaprawa klejąca o podwyższonej paroprzepuszczalności oraz przyczepności
 - styropian EPS 70-040 $\lambda = 0,040$ W/- 10 cm
 - mocowanie także kołkami (min. 5 kołków na m2, zaś przy narożnikach budynku 8 kołków /m2)
 - siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej, klej o zwiększonej wodoodporności-3mm
 - preparat gruntujący hydrofobizujący
 - zaprawa z cienkowarstwowego tynku akrylowego strukturalnego barwionego w masie (ziarnistość 2 mm), w obrębie cokołu tynk żywiczny, zawartości substancji stałych min. 80%



NAROŻNIK OKNA -A



KOLEJNOŚĆ UKŁADANIA SIATEK Z WŁOKNA SZKLANEGO:

- 1 SIATKA DIAGONALNA UKŁADANA PRZY NAROŻACH OKIENNYCH (POD KĄTEM 45 ST.) O WYM 20X30CM
- 2 SIATKA UKŁADANA NA WZDŁUŻ KRAWĘDZI OTWORÓW
- 3 SIATKA UKŁADANA W NAROŻACH OTWORÓW

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu
4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW

Inwestor		Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319, Kraków		B.V. F.K	
Obiekt i adres		Przychodnia zdrowia, Os. Na Skarpie 32 Kraków, działka nr 187/1, obr. ew. 47, jedn. ew. Nowa Huta		STUDIO	
Temat		Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Na Skarpie 32 obejmujący: ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu polegający na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji co oraz odgromowej		Branża	Architektura
Treść rysunku		DETAL V OCIEPLENIA PRZEGRODY ZEWNĘTRZNEJ PRZY OKNIE, PRZĘKÓJ POZIOMY	Nr uprawnień	Podpis	Data 03/2016
Autor opracowania		mgr inż.arch. Barbara Filipowska	MPOIA/021/2011	Skala	1:10
				Nr Rys.	20