



LEGENDA

- Proj. wymiana na Płatonię hermetyczna LED IP 65 np. MODENA
- Proj. Naswietlacz LED
- Czujnik ruchu
- Istniejący Sygnalizator optyczno-akustyczny alarmu
- Proj. Puszka probiercza montaż 1,2 m od poziomu terenu
- Proj. Przewód odprowadzający Bednarka FeZn 30x4 w rurze 40/30 - połączenie z otokiem poprzez spawanie
- Proj. Przewód odprowadzający Drut Al lub FeZn fi 8 w rurze 20/14 - połączenie z instalacją odgromową zacisk skrócony
- Istniejący Klimatyzator - demontaż i ponowny montaż
- Istniejąca Kamera - demontaż i ponowny montaż

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW						<div>B.V. F.K STUDIO</div>	
Inwestor	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwińskiego 16, 31-319, Kraków						
Obiekt i adres	Kraków, ul. Radomska 36						
Temat	Projekt ocieplenia i remontu elewacji budynku przychodni:ul. Radomskiej 36 w Krakowie - Instalacja oświetlenia zewn. i odgromowa			Branża	Elektryczna		
Treść rysunku	Elewacja frotowa, tylna	Nr uprawnień	Podpis	Data	01.2016		
Autor opracowania	mgr inż. Rafał Góra	MAP/0315/POOE/13		Skala	1:100		
				Nr Rys.	E1		