KARAWAN PUDROWCA B.V.K.C. BYDGOSZ, UL. MOSKWICKA 83/13 I 31-419 KRAKÓW

Inwestor — **Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bodzinowa Czerwieńskiego 18, 31-318, Kraków**

Obiekt i adres — Rozbudowa obwodu, al. Aleja C. Kosiba

Temat — **Rozbudowa magistrali odprowadzającej ze zbiorników do mrozu ją zlewkowe grzy wymonie nitrofuj.** — **Instalacja elektryczna - c.o.**

Temat rysunku — ROZW. INST. C.O. cz.II — **Nr uprawnień** — **Podpis** — **Data** — 03/2016

Projektant: — **PIOTR WIEWIÓRSKI** — **KAP/0121/POOO/06** — **Skala** — **%**

Sprawdzający: — **AGNIESZKA WIEWIÓRSKA** — **KAP/0132/POOO/07** — **Nr rys.** — **IS-07**

B.V.
F.K
STUDIO

OZNACZENIA:

- c.o. zasilanie
- c.o. powrót
- Rd1,Rd2,Rd3 – podejścia pionowe grzejników c.o.
- **a** – zawór podpionowy hamowalny z odpowietrzeniem – typ np. hydrocontrol VTR firmy OVENTROP lub równoważny
- **b** – zawór podpionowy regulator różnicy ciśnień – typ np. hydromoni DTR firmy OVENTROP lub równoważny
- **d** – zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym
- **g** – zawór odcinający kulowy

1. układ otw. zamknięty c.o. podsadowi ostrzenia stadiocją odpowietrzającą ze zbiorników to mrozy ją zlewkowe grzy wymonie nitrofuj.
2. Wszystkie rurociągi w wersji ogniochronnej zaizolować pianką poliuretanową o grubości podanej w wykazie izolacji i nad posadzką bez izolacji.
3. Wszystkie grzejniki w wersji ogniochronnej – typ np. RETERA RADIUM lub równoważne
4. Całość rurociągu rury stalowe zwykłe gwintowane – typ np. MARESS C-Stal 1.0034 lub równoważne
5. Montaż na zewnątrz bezpośrednio przy ścianie budynku i pod posadzką

PARTER

PIWNICA

I p

II p

PCo8 PCo7 PCo6 PCo29 PCo28 PCo27